



AVIS TECHNIQUE N° : **MD 09 00 69**

DEMANDE PAR : **BDF** **SERSYS**
157 Av. Charles Floquet 62 Bd Henri Navier
93150 LE BLANC MESNIL 95150 TAVERNY

NATURE DU MATERIEL : **Bloc-porte**

CONSTRUCTEUR : **BDF et SESYS**

REFERENCE DU PRODUIT : **ELECTRE PLUS**
Ouverture intérieure et ouverture extérieure
Oculus en option

REFERENTIEL D'ESSAI : **NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630**
Une partie des normes

CLASSIFICATION DEMANDEE : **Niveau 4**

OBJECTIF DE L'ETUDE

Etude de résistance à l'effraction d'un bloc-porte conformément au niveau 4 des normes NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630, édition d'août 1999.

Remarque : l'étude ne prend pas en compte l'annexe C de la norme NF XP EN 1627.

IDENTIFICATION DU PRODUIT :

Date de réception : du produit : 19 mai 2009
du dossier : 19 mai 2009 - Le dossier technique est conservé dans le dossier du rapport MP 09 00 68

CONCLUSION :

Le produit « ELECTRE PLUS ouverture intérieure et ouverture extérieure ;oculus en option » répond aux exigences du niveau 4 des normes NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630, édition d'août 1999.

Remarque : l'étude ne prend pas en compte l'annexe C de la norme NF XP EN 1627.

ANALYSE

Etude du produit :

OBJET	RESULTATS	NOTA
Notice de pose du produit	Non présentée.	/
Surface vitrée	Oculus de 300x300 de V2S référence CS 21 classé P8B selon EN 356.	1
Equipement serrure	1 serrure 3 points latéraux de SERSYS modèle 70173 équipée d'un cylindre MEDECO	2
Equipement côté pivotement	4 pivots et barre d'accrochage sur toute la hauteur.	/

Nota 1 : exigence de la norme NF XP ENV 1627 pour les parties vitrées est la classe P6B de la norme EN 356

Nota 2 : peut être équipée également d'un cylindre VACHETTE RADIAL NT ou JPM KESO OMEGA, ou MULTLOCK INTERACTIVE ou KABA ou BRICARD CHIFRAL.

Essais qualitatifs destructifs :

OBJET	RESULTATS	Nota	
Attaque des composants de la serrure. Pesée côté serrure	Ouv. intérieure	Supérieur à 10 minutes	1
	Ouv. extérieure		
Attaque des parties mobiles. Pesée côté paumelles	Ouv. intérieure	Supérieur à 10 minutes	1
	Ouv. extérieure		
Attaque du corps du produit. Trou d'homme dans le vantail	Sans oculus	Supérieur à 10 minutes	1
	Avec utilisation de l'oculus		
Attaque de la quincaillerie	Perçage de la sûreté	Supérieur à 10 minutes	1
	Enfoncement de la sûreté	Supérieur à 10 minutes	1
	Arrachement de la sûreté	Supérieur à 10 minutes	1

Nota 1 : par extrapolation du résultat des essais de niveau 5 des NF XP ENV 1627 rapport MD 09 00 70

DATE DE L'ETUDE : 30 juillet 2009

Date du présent avis technique : 30 juillet 2009

Visa du responsable d'essai : 

Cachet et signature du chef de service :

Le présent avis technique comporte 2 pages.

* 1 exemplaire est adressé au demandeur,

* 1 exemplaire est conservé par le laboratoire

